

AS Harju Elekter Elektrotehnika poolt valmistavatesse tehasetootelistesse alajaamadesse paigaldatavate KP sularite valiku tabel- november 2021

ELV Võrgu nimipinge	6,3 kV	10,5 kV	15,75 kV	21 kV
KP sularite nimipinge	12 kV	24 kV		
Trafo võimsus, kVA	KP sularite nimivool			
30	10A	6A	2A- EFEN; 4A-ETI	2A- EFEN; 4A-ETI, IFÖ
50	16A	10A	6,3A	2A- EFEN; 4A-ETI,IFÖ
100	25A	16A	10A	10A
160	40A	25A	16A	16A
250	50A	40A	25A	20A

Märkused:

1. KP sularite valiku tabel on koostatud ETI, NIKDIM, ABB, EFEN, SIBA KP sularite alusel